



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344091
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону

(место составления акта)

«26» июля 2019 г.

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 290-6

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 66 на основании распоряжения (приказа) № 290-6 от «25» июня 2019 г. ВрИО Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Кириченко П.Н. была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (здание образовательной организации)

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10.07.2019 с 10 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 05 час. 00 мин.

26.07.2019 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

__ . __.20__ г. с __ час. __ мин. по __ час. __ мин. Продолжительность __ час. __ мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 дня, 08 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 17 час. 03 мин.
25.06.2019 г. Директор Гаврицкий А.В.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
№ от «__» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспект отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Руден Алексей Андреевич, привлекался эксперт ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РО капитан внутренней службы Дорошев С.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор РФ ФГБОУВО «РГУП» Гаврицкий А.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в коридоре (район входа в столовую) пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении столовой пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение складское помещение пищеблока не отделено от здания университета ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении кабинета 214 пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-На объекте защиты на дверях в лестничной клетке (дополнительной) отсутствуют устройства для самозакрывания (доводчик) пп. г п. 36 ППР

-На объекте защиты в нарушение п. 4.4.1 пп. б СП 5.13130.2009 ширина марша лестницы предназначенной для эвакуации людей составляет менее 1,2 м., а именно 0,84 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении аудитории 225 пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении коридора на 3 этаже пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях ч. 4 ст. 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 ширина эвакуационного выхода из аудитории 401 составляет менее 0,8 м., а именно 0,78 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 ширина эвакуационного выхода из аудитории 402 составляет менее 0,8 м., а

- именно 0,76 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении аудиторий 401 и пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях ч. 4 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 - На объекте защиты эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателя) предусмотренными конструкцией светильника пп. в п. 42 ППР
 - На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение складское помещение № 1 и № 2 в подвале не отделено здания университета ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ч. 1 ст. 88 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 7.2 7.13130.2013 в подвале не предусмотрена система дымоудаления в коридоре без естественного проветривания длиной более 15 м. ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности 5.13130.2009 приложение А п. 4 помещение магазина канцелярских товаров не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности 1.13130.2009 п. 4.2.5 высота эвакуационного выхода из подвала составляет менее 1,9 м., а именно 1,67 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 - На объекте защиты в нарушение п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 в помещении аудиторий 111, пожарные дымовые извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях ч. 4 51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности 1.13130.2009 п. 4.2.5 ширина эвакуационного выхода из аудитории 110 составляет менее 0,8 м. именно 0,77 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности 1.13130.2009 п. 4.2.5 ширина эвакуационного выхода из аудитории 125 составляет менее 0,8 м. именно 0,77 м. ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 - На объекте защиты помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение электроцитовой в подвале не отделено от здания университета ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности 5.13130.2009 приложение А п. 4 помещение кабинета 212 и 206 не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4
 - Согласно протокола испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РО № 365-ПС(н)/19 от 25.07.2019 на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.6.1 табл. 13.5 СП 5.13130.2009 имеются извещатели, расстояние от которых до стен более 2 м. ч. 1 ст. 54 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
 - Согласно протокола испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РО № 365-ПС(н)/19 от 25.07.2019 на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 во многих помещениях расстояние от ИПД до электросветильников менее 0,5 м. ч.

ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-Согласно протокола испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РО № 365-ПС(н)/19 от 25.07.2019 г. в объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.3.9 С 5.13130.2009 в помещении поста охраны выгорожена комната приема пищи перегородками, верхние края которых отстоят от потолка менее чем на 0,6 м. ИПД в данном помещении отсутствуют. В холле 1-го этажа имеется отсек потолка ограниченный балками перекрытия отстоящими от потолка менее чем на 0,6 м. в данном отсеке отсутствует ИПД ч. 1 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-Согласно протокола испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РО № 365-ПС(н)/19 от 25.07.2019 г. в объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 7 ст. 8 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в здании не имеют защиты от распространения пожара, в местах прохождения шлейфов СП через несущие стены, перекрытия, перегородки между помещениями разного функционального назначения не предусмотрены кабельные проходки.

-Согласно протокола испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РО № 366-СО(н)/19 от 25.07.2019 г. в объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 3.4 С 3.13130.2009 отсутствуют документы подтверждающие работоспособность кабельных линий СОУЭ в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону ч. 1 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

-Согласно протокола испытаний ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РО № 366-СО(н)/19 от 25.07.2019 г. в объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности ст. 7 табл. 2 С 3.13130.2009 в здании смонтирована СОУЭ 2-го типа (Образовательные учреждения высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов этажностью 4 этажа и более должны оборудоваться СОУЭ 3-го типа) ч. 1 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной для выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 290-6/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «26» июля 2019 г.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому и Ворошиловскому районам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Руденко Алексей Андреевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ___ стр. со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» июля 2019 г.

(подпись)